



Репределительный щит	№ щита по плану
	Тип автомата (предохранителя)
	Номинальный ток автомата (предохранителя)
Ток расцепителя (плавкой вставки)	Ток расцепителя (плавкой вставки)
Характеристика электропроводки	№ линии
	Марка, сечение, длина (м), способ прокладки кабеля (провода)
	Труба
Условные обозначения	

№ п/п	Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5
$P_u$ , кВт.	15,0	1,0	1,0	1,0	0,6
$I_p$ , А.	19,19	3,83	3,83	3,83	2,89
Наименование потребителя	Электроприемники дома	Ворота	Ландшафтное освещение	Освещение парковки	Электроинструмент

					23/03-2015-ЭС			
					Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ "Квазар", уч. 3А			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	<b>ВРУ земельного участка</b>	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Попов			20.03.15		Р	1	1
Разработал	Попов			20.03.15				
Проверил	Попов			20.03.15				
					Однолинейная схема электроснабжения. Вводное энергопринимающее устройство.			
					ООО "Электрико"			
Заявитель	Зуев В.В.							

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.