



$P_p = 15$ кВт
$S_p = 15,28$ кВА
$I_p = 23,22$ А
$\cos \phi = 0,98$
$K_c = 0,63$

Автомат ABB S203
25 А хар-ка C
с возможностью
опламбирования

Неба МТ 323
5(60) А 3*230(400) В кл.
точн. 10, настроенный на
однотарифный режим
коммерческий учет

№ щита по плану	ЩР заявителя												
	Хар-ка линии												
Тип автомата (предохранителя)	Условные обозначения												
Номинальный ток автомата (предохранителя)	№ линии												
Ток расцепителя (плавкой вставки)	Марка, сечение, длина (м), способ прокладки кабеля (провода)												
	Труба												
	Условные обозначения												
	Гр. 1.1.1	Гр. 1.1.2	Гр. 1.1.3	Гр. 1.2.1	Гр. 1.2.2	Гр. 1.2.3	Гр. 1.2.4	Гр. 1.2.4.1	Гр. 1.2.4.2	Гр. 1.2.4.3	Гр. 1.2.5	Гр. 1.2.5.1	Гр. 1.2.8
Помещение	1.2	1.5...1.7	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2, 1.5, 1.8	1.6	1.7	1.3
P_u , кВт	0,15	0,08	0,08	2,12	2,0	1,5	0,8	0,2	0,15	0,2	0,1	0,13	13,56
I_p , А	0,74	0,40	0,40	9,64	9,09	6,82	3,83	0,96	0,72	0,96	0,31	0,40	10,97
Наименование потребителя	Освещение кухни, гостиной 1 этажа	Освещение спальни №1, спальни №2, холла 1 этажа, щитовод, лестница	Наружное освещение	Электроплита	Электродуховка, микроволновка	Посудомоечная машина	Розетки (гостер)	Розетки веранды и крыльца	Розетки гост. и кухни (телевизор, ресивер)	Розетки гост. и холла	Розетки спальни 1 этажа (телевизор, ресивер)	Розетки спальни 1 этажа (телевизор, ресивер)	РЦД

Согласовано:

Инов. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

20/01-2016- ЭС

Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Вырица

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
ГИП		Попов		03.3.16
Разработал		Попов		03.3.16
Проверил		Попов		03.3.16
Заявитель				

Жилой дом

Распределительный щит РЩ 1
Принципиальная однолинейная схема.
Начало.

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

ООО "Электрико"

Согласовано

Формат А3